



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Cruz das Almas
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 947, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2004.

"Autoriza o Executivo Municipal a transferir, através de alienação, para COELBA, Redes Elétricas e adota outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e pertinentes,

FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a transferir para a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, através de alienação sob forma de doação, para incorporação ao seu patrimônio, as redes elétricas, de propriedade do município, descritas nos anexos I, II, III, IV, V, VI e VII.

Art. 2º - Fica a Concessionária, a partir da incorporação da Rede Elétrica ao seu sistema, responsável pelos serviços de operação e manutenção, na forma da legislação específica do setor elétrico.

Art. 3º - Esta **LEI** entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal
Cruz das Almas, 23 de Novembro de 2004.


Raimundo Jean Cavalcante Silva
Prefeito


José Fernandes Brito de Paiva
Secretário da Administração

Prefeitura Municipal de Cruz das Almas

Gabinete do Prefeito

Anexo I

Descrição da Obra RD Toquinha Cruz das Almas - Bahia

Postes:

Implantação de 02 postes de concreto armado tipo DT, sendo:

09/200 – 01

09/400 – 01

Condutores:

Rede Secundária

Instalação de 100 metros de cabo de alumínio multiplexado 3 # 35 (35) mm².

Estruturas:

Rede Secundária

Instalação de 02 estruturas secundárias, sendo:

S2-F – 01

S2-T – 01

Aterramento:

Instalação de 01 aterramento, sendo:

Aterramento do Neutro – 01 Aço cobreado 2 AWG.

Prefeitura Municipal de Cruz das Almas

Gabinete do Prefeito

Anexo II

Descrição da Obra RD Coplan Cruz das Almas - Bahia

Postes:

Implantação de 01 poste de concreto armado tipo DT, sendo:
09/400 – 01

Condutores:

Rede Secundária

Instalação de 40 metros de cabo de alumínio multiplexado 3 # 35 (35) mm².

Estruturas:

Rede Secundária

Instalação de 01 estrutura secundária, sendo:
S2-F – 01

Aterramento:

Instalação de 01 aterramento, sendo:

Aterramento do Neutro – 01 Aço cobreado 2 AWG.

Prefeitura Municipal de Cruz das Almas

Gabinete do Prefeito

Anexo III

Descrição da Obra
RD Edla Costa
Cruz das Almas - Bahia

Postes:

Implantação de 01 poste de concreto armado tipo DT, sendo:
09/400 – 01

Condutores:

Rede Secundária

Instalação de 40 metros de cabo de alumínio multiplexado 3 # 35 (35) mm².

Estruturas:

Rede Secundária

Instalação de 01 estrutura secundária, sendo:
S2-F – 01

Aterramento:

Instalação de 01 aterramento, sendo:

Aterramento do Neutro – 01 Aço cobreado 2 AWG.

Prefeitura Municipal de Cruz das Almas

Gabinete do Prefeito

Anexo IV

Descrição da Obra
RD TV Luiz Leal
Cruz das Almas - Bahia

Postes:

Implantação de 03 postes de concreto armado tipo DT, sendo:

09/200 – 01

09/400 – 02

Condutores:

Rede Secundária

Instalação de 120 metros de cabo de alumínio multiplexado 3 # 35 (35) mm².

Estruturas:

Rede Secundária

Instalação de 03 estruturas secundárias, sendo:

S2-F – 01

S2-T – 02

Aterramento:

Instalação de 01 aterramento, sendo:

Aterramento do Neutro – 01 Aço cobreado 2 AWG.

Prefeitura Municipal de Cruz das Almas

Gabinete do Prefeito

Anexo V

Descrição da Obra
RD Fonte do Doutor
Cruz das Almas - Bahia

Postes:

Implantação de 01 poste de concreto armado tipo DT, sendo:
09/400 – 01

Condutores:

Rede Secundária

Instalação de 40 metros de cabo de alumínio multiplexado 3 # 35 (35) mm².

Estruturas:

Rede Secundária

Instalação de 01 estrutura secundária, sendo:
S2-F – 01

Aterramento:

Instalação de 01 aterramento, sendo:

Aterramento do Neutro – 01 Aço cobreado 2 AWG.

Prefeitura Municipal de Cruz das Almas

Gabinete do Prefeito

Anexo VI

Descrição da Obra RD Sapucaia Cruz das Almas - Bahia

Postes:

Implantação de 02 postes de concreto armado tipo DT, sendo:

09/200 – 01

09/400 – 01

Condutores:

Rede Secundária

Instalação de 80 metros de cabo de alumínio Multiplexado 3 # 35 (35) mm².

Estruturas:

Rede Secundária

Instalação de 02 estruturas secundárias, sendo:

S2-F – 01

S2-T – 01

Aterramento:

Instalação de 01 aterramento, sendo:

Aterramento do Neutro – 01 Aço cobreado 2 AWG.

Prefeitura Municipal de Cruz das Almas

Gabinete do Prefeito

Anexo VII

Descrição da Obra
RD Rua Lélia Passos
Cruz das Almas - Bahia

Postes:

Implantação de 02 postes de concreto armado tipo DT, sendo:

09/200 – 01

09/400 – 01

Condutores:

Rede Secundária

Instalação de 80 metros de cabo de alumínio Multiplexado 3 # 35 (35) mm².

Estruturas:

Rede Secundária

Instalação de 02 estruturas secundárias, sendo:

S2-F – 01

S2-T – 01

Aterramento:

Instalação de 01 aterramento, sendo:

Aterramento do Neutro – 01 Aço cobreado 2 AWG.